

Die gestellten Einwohnerfragen und die Antworten sind als Anlage der Niederschrift beigefügt.

Anlagen siehe Seite 6

Anlage zu TOP 3

Detlef Brenner
Kartäuserstr. 43
53332 Bornheim

01.12.2010

Herrn
Vorsitzenden des Betriebsausschusses
der Stadt Bornheim Rainer Züge
Rathausstraße 2
53332 Bornheim

Einwohnerfragestunde zu Beginn der nächsten Ausschusssitzung am 08.12.2010
Überprüfung der Entfernungsangaben eines Unterflurhydranten-Hinweisschildes auf der Richard-Piel-Straße in Hersel

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

gemäß § 20 GeschO bitte ich um Beantwortung folgender Frage:

Kann der Bürgermeister der Stadt Bornheim die fehlerhafte Entfernungsangaben des Unterflurhydranten-Hinweisschildes auf der Richard-Piel-Straße 27 (Garageneinfahrt) in Bornheim, Ortsteil Hersel, überprüfen und möglicherweise aufgrund der Überprüfung berichtigen lassen?

Ich wünsche auch eine schriftliche Beantwortung.

Mit freundlichen Grüßen



Antwort:

Das Hydrantenschild in der Richard-Piel-Str. 27 wurde am Donnerstag, den 02.12.2010 kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass die Abstandsmaße korrekt vermessen wurden, jedoch eine Angabe im falschen Beschriftungsfeld eingetragen war. Die Beschriftung wurde sofort korrigiert