

- des Sachkundigen Bürgers Peter Rörig betr. bevorstehendem Straßenausbau „Burgunder Straße“: Sind die Kanalrohre ausreichend leistungsfähig und sind die Anschlussleitungen in Ordnung?

Antwort der Betriebsführerin, Herr Grünefeld:

Die Leistungsfähigkeit und der bauliche Zustand der öffentlichen Abwasseranlage sind in Ordnung. 22 von 32 Grundstücksanschlussleitungen sind positiv auf Dichtheit geprüft worden (§61a), die restlichen 10 Leitungen wurden durch das Abwasserwerk inspiziert: es erfüllen nicht alle Leitungen die Anforderungen an die Dichtheit, diese können aber in geschlossener Bauweise saniert werden.