

Betriebsausschuss	18.06.2013
-------------------	------------

öffentlich

Vorlage Nr.	289/2013-SBB
Stand	16.05.2013

Betreff Bericht zum Eigenbetrieb Wasser

Beschlussentwurf

Der Betriebsausschuss nimmt die Ausführungen der Betriebsführerin zur Kenntnis.

Sachverhalt

Nachfolgend sind die mit Stand 24.05.13 im Rahmen der Betriebsführung des Wasserwerkes durchgeführten Arbeiten aufgelistet:

Netz- und Anlagenbetrieb
Wasserhygiene

- Im Zeitraum 25.02 bis 21.03.2013 wurden die routinemäßigen Reinigungen der 3 Hochbehälter durchgeführt. Hierzu mussten insgesamt 6 Kammern vom Netz genommen werden und nach Reinigung sowie Beprobung wieder in Betrieb genommen werden.
- Zur Zeit werden die routinemäßigen Netzspülungen im ganzen Versorgungsgebiet durchgeführt.

Einrichten einer Datenfernüberwachung

Siehe Bericht über Betriebsteil Abwasserwerk.

Entstördienst

Insgesamt wurden bis zum 15.05.2013 im Bereich der Wasserversorgung 104 Störfälle abgearbeitet. Darunter waren 6 Rohrbrüche an Hausanschlussleitungen und 3 Rohrbrüche an Hauptrohren zu beheben.

Lagerbereich Wasserwerk

Aus hygienischen Gründen wurde ein zusätzliches Materiallager für Materialien des Wasserwerkes getrennt vom bereits vorhandenen Lagerbereich Baubetrieb errichtet.

Neuverlegung Wasserleitung

- **Hausanschlüsse**
24 Stück
- **Hauptrohr**
32 m DN 63
95 m DN 110 verteilt auf 4 Einzelmaßnahmen

Zählerturnuswechsel

In 2013 sind insgesamt 680 Kundenzähler auszutauschen, 114 Stück wurden bisher ausgetauscht.

Ausblick

Es ist geplant die Steuerung des Wasserwerkes auf Drucksteuerung umzustellen. Derzeit erfolgt die Steuerung ausschließlich über die Füllstände in den Hochbehältern. Bei Spitzenentnahmen ist eine Erhöhung der Förderleistung Wasserwerk nur begrenzt möglich. Voraussetzung für eine optimale Fahrweise des Wasserwerkes ist eine aktuelle Netzberechnung (siehe Ausblick Projekt- und Betriebsmanagement).

Projekt- und Betriebsmanagement

Eine aktuelle Netzberechnung für das Gesamtnetz, auch als Grundlage für Netzerweiterungen, liegt nicht vor. Eine Beauftragung eines Fachplaners wird kurzfristig erfolgen. Ziel ist die Vorlage einer aktuellen Netzberechnung im 4. Quartal 2013.