

NUM	DATUM	LSZEIT	USTZEIT	MELDETEXT	ART	BER	IPNR	K	Q
1018	11.04.13	05:42:45	05:42:08	Hochbehälter Alfter-Domplatz Bypass Magnetventil ZU	ST	W	ML1410	-	---
1022	11.04.13	05:44:29	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.41 < PL:7.50] : UG II (<- "Normalbereich")	ST	W	MW639	-	Kir
1048	11.04.13	06:00:45	06:00:38	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil Bypass WTV IN BEWEGUNG	ST	W	ML4062	-	---
1058	11.04.13	06:05:08	06:05:09	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil Bypass WTV AUF	ST	W	ML4061	-	---
1059	11.04.13	06:05:25	06:05:26	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil WTV IN BEWEGUNG	ST	W	ML4058	-	---
1065	11.04.13	06:09:32	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.56] im Normalbereich (<- "Unterer Störbereich")	ST	W	MW639	-	---
1284	11.04.13	06:22:48	06:21:33	Druckerhöhungsanlage Alfter-Landgraben Strombezug HOCHTARIF	ST	W	ML1430	-	---
1292	11.04.13	06:22:48	06:22:32	Druckerhöhungsanlage Alfter-Landgraben Pumpe 2 AUS	ST	W	ML1420	-	---
1293	11.04.13	06:22:50	--:--:--	Druckerhöhungsanlage Alfter-Landgraben Eingangsdruck Zone 3 [6.24] im Normalbereich (<- "Unterer Warnbereich")	ST	W	MW650	-	---
1360	11.04.13	06:42:37	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.46 < PL:7.50] : UG II (<- "Normalbereich")	ST	W	MW639	-	Kir
1460	11.04.13	07:06:38	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.56] im Normalbereich (<- "Unterer Störbereich")	ST	W	MW639	-	---
1480	11.04.13	07:07:41	06:14:43	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil WTV AUF	ST	W	ML4057	-	---
1641	11.04.13	07:46:05	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.46 < PL:7.50] : UG II (<- "Normalbereich")	ST	W	MW639	-	Kol
1642	11.04.13	07:46:08	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen Ausgangsdruck Zone 1 [2.85] im Normalbereich (<- "Unterer Warnbereich")	ST	W	MW636	-	---
1683	11.04.13	08:03:57	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.56] im Normalbereich (<- "Unterer Störbereich")	ST	W	MW639	-	---
1793	11.04.13	08:45:02	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.46 < PL:7.50] : UG II (<- "Normalbereich")	ST	W	MW639	-	Kol
1838	11.04.13	09:06:54	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.56] im Normalbereich (<- "Unterer Störbereich")	ST	W	MW639	-	---
1938	11.04.13	09:44:30	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.41 < PL:7.50] : UG II (<- "Normalbereich")	ST	W	MW639	-	Kol
2031	11.04.13	10:05:18	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.56] im Normalbereich (<- "Unterer Störbereich")	ST	W	MW639	-	---
2173	11.04.13	10:43:26	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.41 < PL:7.50] : UG II (<- "Normalbereich")	ST	W	MW639	-	Kol
2268	11.04.13	11:05:34	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.56] im Normalbereich (<- "Unterer Störbereich")	ST	W	MW639	-	---
2349	11.04.13	11:23:11	11:23:48	Druckerhöhungsanlage Alfter-Brunnenstraße Zutritt (Begehung) BEFUGT	ST	W	ML1355	-	Kol
2351	11.04.13	11:23:12	--:--:--	Druckerhöhungsanlage Alfter-Brunnenstraße Eingangsdruck Zone 3 [2.91] im Normalbereich (<- "Unterer Warnbereich")	ST	W	MW653	-	---

NUM	DATUM	LSZEIT	USTZEIT	MELDETEXT	ART	BER	IPNR	K	Q
2380	11.04.13	11:29:51	11:29:33	Druckerhöhungsanlage Alfter-Brunnenstraße Zutritt (Begehung)	ST	W	ML1355	-	Kol
2441	11.04.13	11:41:18	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.46 < PL:7.50] : UG II (<- "Normalbereich")	ST	W	MW639	-	Kol
2453	11.04.13	11:43:07	10:58:45	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil Bypass WTV IN BEWEGUNG	ST	W	ML4061	-	---
2454	11.04.13	11:43:13	11:03:27	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil Bypass WTV ZU	ST	W	ML4062	-	---
2463	11.04.13	11:46:12	11:46:11	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil WTV HAND	ST	W	ML4060	-	Hön
2464	11.04.13	11:46:12	11:46:12	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil Bypass WTV IN BEWEGUNG	ST	W	ML4062	-	---
2465	11.04.13	11:46:29	11:46:29	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil WTV AUTOMATIK	ST	W	ML4060	-	Hön
2466	11.04.13	11:46:33	11:46:33	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil Bypass WTV HAND	ST	W	ML4064	-	Hön
2469	11.04.13	11:46:56	11:46:56	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil Bypass WTV AUTOMATIK	ST	W	ML4064	-	Hön
2470	11.04.13	11:47:01	11:47:00	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil Bypass WTV HAND	ST	W	ML4064	-	Hön
2471	11.04.13	11:47:09	11:47:09	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil Bypass WTV ZU	ST	W	ML4062	-	---
2473	11.04.13	11:47:20	11:47:20	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil Bypass WTV AUTOMATIK	ST	W	ML4064	-	Hön
2476	11.04.13	11:47:29	11:47:29	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil WTV HAND	ST	W	ML4060	-	Hön
2477	11.04.13	11:47:30	11:47:30	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil WTV IN BEWEGUNG	ST	W	ML4057	-	---
2479	11.04.13	11:47:50	11:47:50	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil Bypass WTV IN BEWEGUNG	ST	W	ML4062	-	---
2481	11.04.13	11:48:20	11:48:20	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil WTV ZU	ST	W	ML4062	-	---
2483	11.04.13	11:48:25	11:48:25	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil WTV AUTOMATIK	ST	W	ML4058	-	---
2484	11.04.13	11:48:27	11:48:27	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil WTV IN BEWEGUNG	ST	W	ML4060	-	Hön
2496	11.04.13	11:51:44	11:51:44	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil Bypass WTV AUF	ST	W	ML4058	-	---
2516	11.04.13	11:57:38	11:57:38	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil WTV AUF	ST	W	ML4061	-	---
2559	11.04.13	12:04:30	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.56] im Normalbereich (<- "Unterer Störbereich")	ST	W	ML4057	-	---
2599	11.04.13	12:08:47	12:08:47	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil WTV IN BEWEGUNG	ST	W	MW639	-	---
2600	11.04.13	12:08:48	12:08:48	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil Bypass WTV IN BEWEGUNG	ST	W	ML4057	-	---
					ST	W	ML4061	-	---

NUM	DATUM	LSZEIT	USTZEIT	MELDETEXT	ART	BER	IPNR	K	Q
2601	11.04.13	13:09:37	12:09:37	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil WTV ZU	ST	W	ML4058	-	---
2619	11.04.13	12:14:08	12:14:08	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil Bypass WTV ZU	ST	W	ML4062	-	---
2724	11.04.13	13:41:50	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.46 < PL:7.50] : UG II (<- "Normalbereich")	ST	W	MW639	-	Kol
2727	11.04.13	12:43:27	12:43:00	Druckerhöhungsanlage Alfter-Brunnenstraße Pumpe 7 EIN	ST	W	ML1332	-	---
2729	11.04.13	12:43:32	--:--:--	Druckerhöhungsanlage Alfter-Brunnenstraße Ausgangedruck Hochzone 2 [7.51 > PL:7.50] : OG II (<- "Normalbereich")	ST	W	MW651	-	Kol
2730	11.04.13	12:43:49	12:43:48	Druckerhöhungsanlage Alfter-Brunnenstraße Pumpe 7 AUS	ST	W	ML1332	-	---
2735	11.04.13	12:44:47	--:--:--	Druckerhöhungsanlage Alfter-Brunnenstraße Ausgangedruck Hochzone 2 [7.07] im Normalbereich (<- "Oberer Störbereich")	ST	W	MW651	-	---
2802	11.04.13	13:04:39	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.56] im Normalbereich (<- "Unterer Störbereich")	ST	W	MW639	-	---
2962	11.04.13	13:42:54	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.46 < PL:7.50] : UG II (<- "Normalbereich")	ST	W	MW639	-	Kol
3072	11.04.13	14:04:32	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.56] im Normalbereich (<- "Unterer Störbereich")	ST	W	MW639	-	---
3127	11.04.13	14:09:25	12:54:59	Druckerhöhungsanlage Bornheim-Botzdorf Führungspumpwerk Hochzone Routinewechsel auf Bornheim-Botzdorf	ST	W	ML1530	-	---
3128	11.04.13	14:09:26	12:56:57	Druckerhöhungsanlage Bornheim-Botzdorf Pumpe 2 EIN	ST	W	ML1446	-	---
3129	11.04.13	14:09:26	12:55:06	Druckerhöhungsanlage Bornheim-Botzdorf Pumpe 1 EIN	ST	W	ML1440	-	---
3130	11.04.13	14:09:26	13:11:34	Hochbehälter Bornheim-Merten 1 SPS (Steuerung) Störungen QUITTIERT	ST	W	ML1576	-	Kol
3131	11.04.13	14:09:26	12:57:47	Druckerhöhungsanlage Bornheim-Merten 2 Pumpe 1 AUS	ST	W	ML1580	-	---
3132	11.04.13	14:09:26	12:57:11	Druckerhöhungsanlage Bornheim-Botzdorf Pumpe 1 AUS	ST	W	ML1440	-	---
3133	11.04.13	14:09:27	13:24:59	Druckerhöhungsanlage Bornheim-Botzdorf Führungspumpwerk Hochzone Routinewechsel auf Bornheim-Merten 2	ST	W	ML1530	-	---
3134	11.04.13	14:09:27	13:11:39	Hochbehälter Bornheim-Merten 1 SPS (Steuerung) Störungen AUS	ST	W	ML1576	-	Kol
3135	11.04.13	14:09:27	13:25:11	Druckerhöhungsanlage Bornheim-Merten 2 Pumpe 4 EIN	ST	W	ML1598	-	---
3136	11.04.13	14:09:27	13:27:29	Druckerhöhungsanlage Bornheim-Merten 2 Pumpe 2 EIN	ST	W	ML1586	-	---
3137	11.04.13	14:09:27	13:27:45	Druckerhöhungsanlage Bornheim-Merten 2 SPS (Steuerung) Störungen QUITTIERT	ST	W	ML3374	-	Kol
3138	11.04.13	14:09:27	13:27:39	Druckerhöhungsanlage Bornheim-Merten 2 Pumpe 4 AUS	ST	W	ML1598	-	---
3139	11.04.13	14:09:28	13:28:44	Druckerhöhungsanlage Bornheim-Botzdorf Pumpe 2 AUS	ST	W	ML1446	-	---

NUM	DATUM	LSZEIT	USTZEIT	MELDETEXT	ART	BER	IPNR	K	Q
3140	11.04.13	14:09:28	13:27:50	Druckerhöhungsanlage Bornheim-Merten 2 SPS (Steuerung) Störungen AUS	ST	W	ML3374	-	Kol
3141	11.04.13	14:09:30	14:00:12	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil Bypass WTV IN BEWEGUNG	ST	W	ML4062	-	---
3142	11.04.13	14:09:33	14:05:27	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil WTV IN BEWEGUNG	ST	W	ML4058	-	---
3143	11.04.13	14:09:33	14:05:10	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil Bypass WTV AUF	ST	W	ML4061	-	---
3183	11.04.13	14:14:38	14:14:38	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil WTV AUF	ST	W	ML4057	-	---
3279	11.04.13	14:23:58	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [8.58 > PL:8.55] : OG II (<- "Normalbereich")	ST	W	MW639	-	Kol
3303	11.04.13	14:27:12	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [8.49] im Normalbereich (<- "Oberer Störbereich")	ST	W	MW639	-	---
3372	11.04.13	14:43:26	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.41 < PL:7.50] : UG II (<- "Normalbereich")	ST	W	MW639	-	Kol
3423	11.04.13	15:02:24	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.56] im Normalbereich (<- "Unterer Störbereich")	ST	W	MW639	-	---
3503	11.04.13	15:16:46	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [8.63 > PL:8.55] : OG II (<- "Normalbereich")	ST	W	MW639	-	Mah
3516	11.04.13	15:29:36	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [8.49] im Normalbereich (<- "Oberer Störbereich")	ST	W	MW639	-	---
3554	11.04.13	15:43:26	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.41 < PL:7.50] : UG II (<- "Normalbereich")	ST	W	MW639	-	Kol
3605	11.04.13	16:03:44	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.56] im Normalbereich (<- "Unterer Störbereich")	ST	W	MW639	-	---
3635	11.04.13	16:15:26	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [8.58 > PL:8.55] : OG II (<- "Normalbereich")	ST	W	MW639	-	Gei
3670	11.04.13	16:28:32	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [8.49] im Normalbereich (<- "Oberer Störbereich")	ST	W	MW639	-	---
3697	11.04.13	16:42:55	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.41 < PL:7.50] : UG II (<- "Normalbereich")	ST	W	MW639	-	Gei
3745	11.04.13	17:02:38	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.56] im Normalbereich (<- "Unterer Störbereich")	ST	W	MW639	-	---
3771	11.04.13	17:11:05	--:--:--	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp PH-Messwert [11.33 > PL:8.10] : OG II (<- "Normalbereich")	ST	W	MW1476	-	Gei
3784	11.04.13	17:14:38	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [8.58 > PL:8.55] : OG II (<- "Normalbereich")	ST	W	MW639	-	Gei
3823	11.04.13	17:28:48	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [8.49] im Normalbereich (<- "Oberer Störbereich")	ST	W	MW639	-	---
3866	11.04.13	17:44:31	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.41 < PL:7.50] : UG II (<- "Normalbereich")	ST	W	MW639	-	Gei
3896	11.04.13	18:02:08	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.56] im Normalbereich (<- "Unterer Störbereich")	ST	W	MW639	-	---
3935	11.04.13	18:14:06	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [8.58 > PL:8.55] : OG II (<- "Normalbereich")	ST	W	MW639	-	Gei

NUM	DATUM	LSZEIT	USTZEIT	MELDETEXT	ART	BER	IPNR	K	Q
4000	11.04.13	18:40:15	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.41 < PL:7.50] : UG II (<- "Oberer Störbereich")	ST	W	MW639	-	Gei
4034	11.04.13	18:59:11	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.56] im Normalbereich (<- "Unterer Störbereich")	ST	W	MW639	-	---
4113	11.04.13	19:37:03	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.41 < PL:7.50] : UG II (<- "Normalbereich")	ST	W	MW639	-	Gei
4115	11.04.13	19:38:24	19:38:25	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil WTV IN BEWEGUNG	ST	W	ML4057	-	---
4116	11.04.13	19:39:14	19:39:15	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil WTV ZU	ST	W	ML4058	-	---
4159	11.04.13	19:55:43	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.56] im Normalbereich (<- "Unterer Störbereich")	ST	W	MW639	-	---
4365	11.04.13	20:33:36	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.41 < PL:7.50] : UG II (<- "Normalbereich")	ST	W	MW639	-	Gei
4447	11.04.13	20:52:32	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.56] im Normalbereich (<- "Unterer Störbereich")	ST	W	MW639	-	---
4575	11.04.13	21:30:55	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.46 < PL:7.50] : UG II (<- "Normalbereich")	ST	W	MW639	-	Gei
4768	11.04.13	22:49:03	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.56] im Normalbereich (<- "Unterer Störbereich")	ST	W	MW639	-	---
4805	11.04.13	23:01:51	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [8.58 > PL:8.55] : OG II (<- "Normalbereich")	ST	W	MW639	-	Gei
4856	11.04.13	23:17:53	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [8.49] im Normalbereich (<- "Oberer Störbereich")	ST	W	MW639	-	---
4882	11.04.13	23:20:18	19:48:26	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil Bypass WTV IN BEWEGUNG	ST	W	ML4061	-	---
4883	11.04.13	23:20:20	19:53:36	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil Bypass WTV ZU	ST	W	ML4062	-	---
4884	11.04.13	23:20:25	20:16:35	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil Bypass WTV IN BEWEGUNG	ST	W	ML4062	-	---
4885	11.04.13	23:20:25	20:16:41	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil Bypass WTV ZU	ST	W	ML4062	-	---
4886	11.04.13	23:20:27	20:20:50	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil WTV IN BEWEGUNG	ST	W	ML4058	-	---
4887	11.04.13	23:20:27	20:20:51	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil Bypass WTV IN BEWEGUNG	ST	W	ML4062	-	---
4888	11.04.13	23:20:28	20:25:40	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil Bypass WTV AUF	ST	W	ML4061	-	---
4889	11.04.13	23:20:30	20:34:43	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil Bypass WTV AUF	ST	W	ML4057	-	---
4890	11.04.13	23:20:37	--:--:--	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp PH-Messwert [7.88] im Normalbereich (<- "Oberer Störbereich")	ST	W	MW1476	-	---
4912	11.04.13	23:32:31	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.41 < PL:7.50] : UG II (<- "Normalbereich")	ST	W	MW639	-	Gei
4919	11.04.13	23:33:59	23:33:36	Druckerhöhungsanlage Alfter-Landgraben Pumpe 1 EIN	ST	W	ML1415	-	---

NUM	DATUM	LSZEIT	USTZEIT	MELDETEXT	ART	BER	IPNR	K	Q
4941	11.04.13	23:43:52	23:43:36	Druckerhöhungsanlage Alfter-Landgraben Pumpe 1 AUS	ST	W	ML1415	-	---
4964	11.04.13	23:53:53	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.61] im Normalbereich (<- "Unterer Störbereich")	ST	W	MW639	-	---
16	12.04.13	00:02:23	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [8.68 > PL:8.55] : OG II (<- "Normalbereich")	ST	W	MW639	-	Gei
44	12.04.13	00:18:11	00:17:25	Hochbehälter Alfter-Domplatz Bypass Magnetventil AUF	ST	W	ML1410	-	---
48	12.04.13	00:20:56	00:20:33	Druckerhöhungsanlage Alfter-Landgraben Strombezug NIEDERTARIF	ST	W	ML1430	-	---
52	12.04.13	00:22:00	00:21:33	Druckerhöhungsanlage Alfter-Landgraben Pumpe 2 EIN	ST	W	ML1420	-	---
75	12.04.13	00:32:31	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [8.49] im Normalbereich (<- "Oberer Störbereich")	ST	W	MW639	-	---
100	12.04.13	00:48:00	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.46 < PL:7.50] : UG II (<- "Normalbereich")	ST	W	MW639	-	Gei
146	12.04.13	01:04:49	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.56] im Normalbereich (<- "Unterer Störbereich")	ST	W	MW639	-	---
175	12.04.13	01:13:19	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [8.68 > PL:8.55] : OG II (<- "Normalbereich")	ST	W	MW639	-	Gei
266	12.04.13	01:50:57	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [8.49] im Normalbereich (<- "Oberer Störbereich")	ST	W	MW639	-	---
313	12.04.13	02:10:55	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.46 < PL:7.50] : UG II (<- "Normalbereich")	ST	W	MW639	-	Gei
346	12.04.13	02:23:43	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.56] im Normalbereich (<- "Unterer Störbereich")	ST	W	MW639	-	---
368	12.04.13	02:30:23	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [8.58 > PL:8.55] : OG II (<- "Normalbereich")	ST	W	MW639	-	Gei
468	12.04.13	03:09:53	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [8.49] im Normalbereich (<- "Oberer Störbereich")	ST	W	MW639	-	---
510	12.04.13	03:28:31	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.46 < PL:7.50] : UG II (<- "Normalbereich")	ST	W	MW639	-	Gei
554	12.04.13	03:45:03	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.61] im Normalbereich (<- "Unterer Störbereich")	ST	W	MW639	-	---
574	12.04.13	03:51:11	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [8.68 > PL:8.55] : OG II (<- "Normalbereich")	ST	W	MW639	-	Gei
687	12.04.13	04:29:20	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [8.49] im Normalbereich (<- "Oberer Störbereich")	ST	W	MW639	-	---
745	12.04.13	04:48:00	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.41 < PL:7.50] : UG II (<- "Normalbereich")	ST	W	MW639	-	Gei
805	12.04.13	05:05:04	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.61] im Normalbereich (<- "Unterer Störbereich")	ST	W	MW639	-	---
826	12.04.13	05:08:34	05:07:56	Hochbehälter Alfter-Domplatz Bypass Magnetventil ZU	ST	W	ML1410	-	---
839	12.04.13	05:11:44	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [8.58 > PL:8.55] : OG II (<- "Normalbereich")	ST	W	MW639	-	Gei

NUM	DATUM	LSZEIT	USTZEIT	MELDETEXT	ART	BER	IPNR	K	Q
927	12.04.13	05:40:50	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [8.49] im Normalbereich (<- "Oberer Störbereich")	ST	W	MM639	-	---
940	12.04.13	05:47:46	05:47:01	Hochbehälter Alfter-Domplatz Bypass Magnetventil AUF	ST	W	ML1410	-	---
959	12.04.13	05:51:30	05:50:44	Hochbehälter Alfter-Domplatz Bypass Magnetventil ZU	ST	W	ML1410	-	---
965	12.04.13	05:52:32	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.46 < PL:7.50] : UG II (<- "Normalbereich")	ST	W	MM639	-	Gei
1015	12.04.13	06:04:48	01:05:56	Druckerhöhungsanlage Bornheim-Merten 2 Pumpe 2 AUS	ST	W	ML1586	-	---
1016	12.04.13	06:04:48	01:05:45	Druckerhöhungsanlage Bornheim-Merten 2 Pumpe 4 EIN	ST	W	ML1598	-	---
1017	12.04.13	06:04:49	01:19:15	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil WTV IN BEWEGUNG	ST	W	ML4057	-	---
1018	12.04.13	06:04:49	01:20:05	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil WTV ZU	ST	W	ML4058	-	---
1019	12.04.13	06:04:51	01:29:16	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil Bypass WTV IN BEWEGUNG	ST	W	ML4061	-	---
1020	12.04.13	06:04:54	01:34:08	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil Bypass WTV ZU	ST	W	ML4062	-	---
1021	12.04.13	06:05:03	05:02:14	Druckerhöhungsanlage Bornheim-Merten 2 Pumpe 4 AUS	ST	W	ML1598	-	---
1022	12.04.13	06:05:03	05:02:14	Druckerhöhungsanlage Bornheim-Merten 2 Pumpe 3 EIN	ST	W	ML1592	-	---
1023	12.04.13	06:05:04	05:58:16	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil Bypass WTV IN BEWEGUNG	ST	W	ML4062	-	---
1025	12.04.13	06:05:08	06:03:12	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil Bypass WTV AUF	ST	W	ML4061	-	---
1026	12.04.13	06:05:08	06:03:30	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil WTV IN BEWEGUNG	ST	W	ML4058	-	---
1126	12.04.13	06:12:46	06:12:46	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil WTV AUF	ST	W	ML4057	-	---
1249	12.04.13	06:19:28	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.56] im Normalbereich (<- "Unterer Störbereich")	ST	W	MM639	-	---
1269	12.04.13	06:21:59	06:21:32	Druckerhöhungsanlage Alfter-Landgraben Strombezug HOCHTARIF	ST	W	ML1430	-	---
1279	12.04.13	06:23:03	06:22:33	Druckerhöhungsanlage Alfter-Landgraben Pumpe 2 AUS	ST	W	ML1420	-	---
1281	12.04.13	06:23:05	--:--:--	Druckerhöhungsanlage Alfter-Landgraben Eingangsdruck Zone 3 [6.06] im Normalbereich (<- "Unterer Warnbereich")	ST	W	MM660	-	---
1433	12.04.13	06:53:20	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.41 < PL:7.50] : UG II (<- "Normalbereich")	ST	W	MM639	-	Gei
1475	12.04.13	07:02:39	07:02:01	Hochbehälter Bornheim-Merten 1 Motorklappe 3 Notbefüllung aus der Hochzone IN BEWEGUNG	ST	W	ML1548	-	---
1556	12.04.13	07:20:16	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.56] im Normalbereich (<- "Unterer Störbereich")	ST	W	MM639	-	---

NUM	DATUM	LSZEIT	USTZEIT	MELDETEXT	ART	BER	IPNR	K	Q
1640	12.04.13	07:32:11	07:32:09	Hochbehälter Bornheim-Werten 1 Motorklappe 3 Notbefüllung aus der Hochzone ZU	ST	W	ML1548	-	---
1673	12.04.13	07:42:21	--:--:--	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp PH-Messwert [7.88] im Normalbereich (<- "Oberer Warnbereich")	ST	W	MW1476	-	---
1697	12.04.13	08:01:52	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.46 < PL:7.50] : UG II (<- "Normalbereich")	ST	W	MW639	-	Kl0
1971	12.04.13	10:13:22	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.56] im Normalbereich (<- "Unterer Störbereich")	ST	W	MW639	-	---
2064	12.04.13	10:56:48	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.46 < PL:7.50] : UG II (<- "Normalbereich")	ST	W	MW639	-	Kl0
2130	12.04.13	11:14:10	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.56] im Normalbereich (<- "Unterer Störbereich")	ST	W	MW639	-	---
2228	12.04.13	11:52:48	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.46 < PL:7.50] : UG II (<- "Normalbereich")	ST	W	MW639	-	Kl0
2288	12.04.13	12:15:45	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.56] im Normalbereich (<- "Unterer Störbereich")	ST	W	MW639	-	---
2371	12.04.13	12:42:52	12:42:25	Druckerhöhungsanlage Alfter-Brunnenstraße Pumpe 7 EIN	ST	W	MW639	-	---
2373	12.04.13	12:42:53	--:--:--	Druckerhöhungsanlage Alfter-Brunnenstraße Pumpe 7 EIN	ST	W	ML1332	-	---
2375	12.04.13	12:43:08	--:--:--	Druckerhöhungsanlage Alfter-Brunnenstraße Eingangsdruck Zone 3 [2.73] im Normalbereich (<- "Unterer Warnbereich")	ST	W	MW653	-	---
2376	12.04.13	12:43:12	12:43:12	Druckerhöhungsanlage Alfter-Brunnenstraße Ausgangsdruck Hochzone 2 [7.76 > PL:7.50] : OG II (<- "Oberer Warnbereich")	ST	W	MW651	-	Kl0
2377	12.04.13	12:43:32	--:--:--	Druckerhöhungsanlage Alfter-Brunnenstraße Pumpe 7 AUS	ST	W	ML1332	-	---
2398	12.04.13	12:53:05	--:--:--	Druckerhöhungsanlage Alfter-Brunnenstraße Ausgangsdruck Hochzone 2 [7.19] im Normalbereich (<- "Oberer Störbereich")	ST	W	MW651	-	---
2692	12.04.13	14:17:37	--:--:--	Wasserwerk Alfter-Heidgen PH-Messwert [7.46 < PL:7.50] : UG II (<- "Normalbereich")	ST	W	MW639	-	Kl0
2798	12.04.13	14:42:32	12:37:00	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil WTV IN BEWEGUNG	ST	W	MW639	-	---
2799	12.04.13	14:42:32	12:47:01	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil Bypass WTV IN BEWEGUNG	ST	W	ML4057	-	---
2800	12.04.13	14:42:32	12:37:50	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil WTV ZU	ST	W	ML4061	-	---
2801	12.04.13	14:42:35	12:52:22	Wasserwerk Bornheim-Eichenkamp Ringkolbenventil Bypass WTV ZU	ST	W	ML4058	-	---
2802	12.04.13	14:42:35	12:54:59	Druckerhöhungsanlage Bornheim-Botzdorf Führungspumpwerk Hochzone Routinewechsel auf Bornheim-Botzdorf	ST	W	ML4062	-	---
2803	12.04.13	14:42:35	12:56:08	Druckerhöhungsanlage Bornheim-Merten 2 Pumpe 3 AUS	ST	W	ML1530	-	---
2804	12.04.13	14:42:35	12:55:06	Druckerhöhungsanlage Bornheim-Botzdorf Pumpe 1 EIN	ST	W	ML1592	-	---
2805	12.04.13	14:42:36	12:57:02	Druckerhöhungsanlage Bornheim-Botzdorf Pumpe 3 EIN	ST	W	ML1440	-	---
					ST	W	ML1452	-	---