Prof. Dr. med. M. Exner
Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit
Universitätsklinikum Bonn - Anstalt des Öffentlichen Rechts

universitäts klinikum bonn

Sachbearbeiterin:
Fr. Breaz
Tel.: +49 (0228) 2871-5526
FAX: +49 (0228) 2871-6763
lucia.breaz@ukb.uni-bonn.de
www.meb.uni-bonn.de/hygiene/

Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit
Sigmund-Freud-Str. 25, 53105 BONN

Stadtbetrieb Bornheim

Donnerbachweg 15
53332 Bornheim

ERHALTEN
13 -11- 2013
StadtBetriebBornheim
O Wallau an HF29

AKS Akkreditierung: AKS-PL-20512
Verzeichnis: www.aks-hannover.de
Staatliche Akkreditierungsstelle Hannover

Befundung	
Probenummer:	W11616/13
Befundungsdatum:	06.11.2013
Kostenstelle:	GKEX

Probenstelle: **Wasserwerk Eichenkamp, Zulauf WBV**

Probentyp: **T: Trinkwasser, kalt** Entnahmetechnik: **01: Ablauf bis T-Konstanz, mit Desinfektion**
Entnahme am: 04.11.2013 Uhrzeit: 11:10 Uhr durch: Rang, Christian EDV-Nr.:

Untersuchung: 012: TrinkwV 2001 (2011), Mikrobiol. Anl. 1, I und Anl. 3, I, Nr. 5, 10, 11 (BAKTW01E)

Bakteriologische Parameter

Beschreibung	Meßwert	Einheit	Grenzwert / Anforderung	Verfahren
Coliforme Bakterien (Colilert)	0	KBE/100 mL	0	Colilert-18/Quanti-Tray
Escherichia coli (Colilert)	0	KBE/100 mL	0	Colilert-18/Quanti-Tray
Intestinale Enterokokken	0	KBE/100 mL	0	DIN EN ISO 7899-2: 2000
Koloniezahl 22 °C	0	KBE/mL	100	TrinkwV 2001 (i.d.F. 2011)
Koloniezahl 36 °C	0	KBE/mL	100	TrinkwV 2001 (i.d.F. 2011)

Hygienisch-medizinische Beurteilung

Hinsichtlich der untersuchten Parameter entspricht der mikrobiologische Befund den Anforderungen der derzeit gültigen Trinkwasserverordnung und ist aus hygienisch-medizinischer Sicht nicht zu beanstanden.

Fachgebietsleitung
Dr. rer. nat. K. Behringer

Der Direktor
Prof. Dr. med. M. Exner

* bedeutet: Grenzwert überschritten bzw. Anforderung nach Trinkwasserverordnung 2001 vom 21.05.2001; BGBL I, Nr. 24, 959ff. nicht eingehalten

Die Beurteilung bezieht sich auschließlich auf die Beschaffenheit der untersuchten Probe. Aus rechtlichen Gründen gilt nur der schriftliche und unterschriebene Befund.

4/5

Prof. Dr. med. M. Exner
Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit
Universitätsklinikum Bonn - Anstalt des Öffentlichen Rechts

universitäts klinikum**bonn**

Sachbearbeiterin:
Fr. Breaz
Tel.: +49 (0228) 2871-5526
FAX: +49 (0228) 2871-6763
lucia.breaz@ukb.uni-bonn.de
www.meb.uni-bonn.de/hygiene/

Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit
Sigmund-Freud-Str. 25, 53105 BONN

Stadtbetrieb Bornheim

Donnerbachweg 15
53332 Bornheim

ERHALTEN
13 -11- 2013
StadtBetriebBornheim
O Weiter an HFzQ

AKS Akkreditierung: AKS-PL-20512
Verzeichnis: www.aks-hannover.de
Staatliche Akkreditierungsstelle Hannover

Befundung	
Probenummer:	**W11615/13**
Befundungsdatum:	06.11.2013
Kostenstelle:	GKEX

Probenstelle: **Wasserwerk Eichenkamp, Zulauf WTV**

Probentyp: **T: Trinkwasser, kalt** Entnahmetechnik: **01: Ablauf bis T-Konstanz, mit Desinfektion**
Entnahme am: 04.11.2013 Uhrzeit: 11:00 Uhr durch: Rang, Christian EDV-Nr.:

Untersuchung: 012: TrinkwV 2001 (2011), Mikrobiol. Anl. 1, I und Anl. 3, I, Nr. 5, 10, 11 (BAKTW01E)

Bakteriologische Parameter

Beschreibung	Meßwert	Einheit	Grenzwert / Anforderung	Verfahren
Coliforme Bakterien (Colilert)	0	KBE/100 mL	0	Colilert-18/Quanti-Tray
Escherichia coli (Colilert)	0	KBE/100 mL	0	Colilert-18/Quanti-Tray
Intestinale Enterokokken	0	KBE/100 mL	0	DIN EN ISO 7899-2: 2000
Koloniezahl 22 °C	0	KBE/mL	100	TrinkwV 2001 (i.d.F. 2011)
Koloniezahl 36 °C	0	KBE/mL	100	TrinkwV 2001 (i.d.F. 2011)

Hygienisch-medizinische Beurteilung

Hinsichtlich der untersuchten Parameter entspricht der mikrobiologische Befund den Anforderungen der derzeit gültigen Trinkwasserverordnung und ist aus hygienisch-medizinischer Sicht nicht zu beanstanden.

Fachgebietsleitung
Dr. rer. nat. K. Behringer

Der Direktor
Prof. Dr. med. M. Exner

* bedeutet: Grenzwert überschritten bzw. Anforderung nach Trinkwasserverordnung 2001 vom 21.05.2001; BGBl. I, Nr. 24, 959ff. nicht eingehalten

Die Beurteilung bezieht sich ausschließlich auf die Beschaffenheit der untersuchten Probe. Aus rechtlichen Gründen gilt nur der schriftliche und unterschriebene Befund.