Wasserwerk Urfeld

Übergabe "Eichenkamp"

Wasserwerk Eichenkamp

Aufbereitungsanlage Meindorf
max. 6500 m³/h (Grundw.)
Wasserbehälter H = 57 m ü. NN I = 10000 m³

Hochbehälter Botzdorf

gepl. Übergabe "Botzdorf"

vorhandene Wassertransportleitung
der Stadt Bornheim (z. Zt. außer Betrieb)

Hochbehälter Gielsdorf
H = 109 m ü. NN I = 21000 m³

2. HVL

1. HVL

LEGENDE

- Trinkwasseraufbereitungsanlage
- Hochbehälter
- Pumpwerk
- Stadt Bornheim - Bestand
- WTV - Bestand
- WTV - in Planung
- Rhein-Sieg-Kreis
- Versorgungsgebiet WTV
- Versorgungsgebiet Stadt Bornheim
- Versorgungsrichtung
- mögl. Rohrleitungsunterbrechung

WAHNBACHTALSPERRENVERBAND

Übersichtskarte
Westliches Versorgungsgebiet
Planung Versorgung Stadt Bornheim
Ausfallszenario 2
Entwurf

Der Geschäftsführer

Siegburg,
den 22.01.2014

Maßstab %	
Bearb.	Heike Franz
Gepr.	
Geänd.	
Zch.Nr.	400–1.021

AutoCAD Referenz:z:\Autocad\400\400\4001-018.dwg