

Ausschuss für Stadtentwicklung	10.09.2014
Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel	16.09.2014

öffentlich

Vorlage Nr.	507/2014-9
Stand	12.08.2014

Betreff Mitteilung betr. Oberflächenbefestigung an der „Alten Schule,, in der Kreuzbergstraße

Sachverhalt

Auf die Vorlage Nr. 061/2014-9 wird Bezug genommen.

Der Bürgermeister wurde beauftragt zu prüfen, inwieweit der Parkplatz vor der „Alten Schule“ in Hemmerich befestigt werden kann.

Die Prüfung ergab folgendes Ergebnis:

Der Parkplatz vor der „Alten Schule“ in Hemmerich ist derzeit mit einem wassergebundenen Felsenkiesbelag befestigt, der im Rahmen der Straßenkontrolle / Straßenunterhaltung überprüft und bei festgestelltem Bedarf überarbeitet wird. Eine Unfallgefahr wegen der Oberflächenbeschaffenheit besteht nicht. Das Niederschlagswasser wird über die ungebundene Decke versickert und wird nicht dem Mischwasserkanal in der Kreuzbergstraße zugeleitet. Die angrenzende Kreuzbergstraße weist starke Oberflächenunebenheiten auf. Eine geordnete Straßenentwässerung ist dort nicht vorhanden.

Die in Frage stehende Fläche ist nur teilweise öffentliche Straßenfläche, die übrige Fläche ist dem Grundstück der „Alten Schule“ zugeordnet (siehe Anlage, schraffiert).

Die beantragte Befestigung/Herstellung der anteiligen Verkehrsfläche stellt zudem einen beitragsfähigen Teilausbau der Kreuzbergstraße dar, der als Investitionsprojekt der Berücksichtigung im Straßenausbauprogramm und in der Finanzplanung bedarf.

Zur Berücksichtigung im Straßenbauprogramm ist ein entsprechender Beschluss erforderlich.

Der Bürgermeister empfiehlt die Befestigung der o.a. Fläche im Zuge des Ausbaues der Kreuzbergstraße.

Anlagen zum Sachverhalt

Lageplanskizze (Luftbild)