

Betriebsausschuss	11.03.2015
-------------------	------------

öffentlich

Vorlage Nr.	068/2015-SBB
Stand	09.01.2015

Betreff Anfrage der CDU-Fraktion vom 07.01.2015 (Eingang 09.01.2015) betr.
Wasserleitungssystem der Stadt Bornheim sowie Wassertrübungen

Sachverhalt

Die Anfrage ist als Anlage beigefügt.

Die Fragen werden wie folgt beantwortet:

Frage 1: Wie viel Prozent des Wasserleitungssystems in der Stadt Bornheim bestehen aktuell aus Guss- und Stahlrohren und welche Straßen des Stadtgebietes sind noch mit Guss- und Stahlrohren ausgestattet?

Antwort: Das Wasserleitungsnetz der Stadt Bornheim hat eine Gesamtlänge von ca. 247 km. Aktuell bestehen ca. 37 km (15 %) des Netzes aus Gussleitungen und ca. 20 km (8 %) aus Stahlrohrleitungen zuzüglich der Dunkelziffer.

Die Auflistung der Straßen in denen Guss- und Stahlrohrleitungen liegen ist in der Anlage dargestellt.

Frage 2: Wie viele Fälle der seitens der Gutachter angesprochenen Wassertrübungen gab es 2013 und 2014 im Stadtgebiet Bornheim aufgeschlüsselt nach Straßen und Ortschaften?

Antwort: Aus der Bevölkerung sind 2013 34 Meldungen und 2014 62 Meldungen beim Stadtbetrieb eingegangen. Zusätzlich ist der Wasserversorger dazu verpflichtet regelmäßig Spülungen im Netz durchzuführen. Die routinemäßigen Spülungspunkte (ca. 230 Stück) im Netz werden aufgrund betrieblicher Erfahrungen ausgewählt und zum Teil auch mehrmals im Jahr nach Spülplan gespült.

Die Auflistung der Meldungen aus der Bevölkerung, aufgeschlüsselt nach Straßen und Ortschaften, sind in der Anlage dargestellt.

Anlagen zum Sachverhalt

Anfrage
 Auflistung Gussleitungen
 Auflistung Stahlleitungen
 Auflistung Wassertrübungsmeldungen