Die Präsentation (Anlage 1) ist der Niederschrift beigelegt.

AM Dr. Tourné:

Bedeutet das Alleinspielen im Außenbereich mit oder ohne Betreuung der Erzieher?

Antwort:

Bei Ü3 Kinder ist ausdrücklich gewünscht, dass die Kinder in kleinen Gruppe alleine draussen spielen, da die Außenbereiche eingefriedet und einsehbar sind.
U3 Kinder dürfen nicht ohne Aufsicht im Außenbereich spielen.

AM Dr. Tourné:

Nachfrage zu räumlichen Anforderungen für Waldkindergärten.

Antwort:

Als Anlage 2 ist die Arbeitshilfe des LVR zur Gründung von Waldkindergärten der Niederschrift beigelegt.

AM Heller:

Bei einigen Begehungen wurde festgestellt, dass es in einigen Einrichtungen noch Nebenräume ohne zweite Tür gibt. Gibt es hier Umbaumaßnahmen oder ist das Bestandsschutz?

Antwort:

Hier kommt es auf die Gültigkeit der bestehenden Betriebserlaubnis an. Ansonsten dürfen die Räume nicht dauerhaft genutzt werden. Sie dürfen nur dann als Nebenraum deklariert werden, wenn ein zweiter Rettungsweg ausgewiesen wird.

AM Heller:

Gibt es bzgl. Brandschutz entsprechende Schulungen mit den Kindern?

Antwort:

Es wurde eine Brandschutzordnung für städt. Einrichtungen erlassen, in der das Verfahren explizit dargelegt ist. Diese wird den freien Trägern auf Wunsch zur Verfügung gestellt.
Es werden jährlich 2 unangekündigte Brandschutzübungen, einmal mit und einmal ohne Beteiligung der Feuerwehr, durchgeführt. Diese werden dokumentiert.

AM Hochgartz:

Darf das Außengelände genutzt werden, wenn es entfernt ist und ist eine Einsicht auch z. B. durch Kameras möglich?

Antwort:

Sichtkontakt bedeutet unmittelbar an Kita angrenzend.
Einsicht mit Kamera wird nicht empfohlen, da diese Beobachtung dauerhaft durch eine/n Erzieher/in gewährleistet werden muss.

AM Scheuer:

Gibt es vorgeschriebene Mindestgrößen für den Außenbereich?

Antwort:

Das Raumprogramm des LVR sieht 10 – 12 m² je Kind, in der Regel 300 m² pro Gruppe bei einer Gruppenstärke von 25 Kindern der Gruppenform 3, vor. Dieser Richtwert wird für jeden Neubau zu Grunde gelegt.

AM Halbach:

Bauliche Anforderung an die Anzahl von Personalparkplätze?

Antwort:

Bauordnungsrechtliche Frage, wieviel Stellplätze nachgewiesen werden müssen.